



## АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2022 года № 24  
с.Еткуль

### **Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Еткульского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области администрация Еткульского сельского поселения, постановляет:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Еткульского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Еткульского сельского поселения, согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

4. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Еткульского сельского поселения, находящихся на водопроводных сетях поселения, результаты проверки оформлять актом.

5. Администрации Еткульского сельского поселения, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

5.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

5.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

5.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных

автомобилей

6. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Еткульского сельского поселения определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. Разместить Постановление на официальном сайте администрации Еткульского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава

Еткульского сельского поселения



А.В. Соколов

## **ПРАВИЛА** **учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Еткульского сельского поселения и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей Еткульского сельского поселения, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Еткульского сельского поселения, а также организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

### **2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

### **3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Еткульского сельского поселения, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

#### **3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:**

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

### **4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится **не реже одного раза в пять лет.**

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы Еткульского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в

состав которой входят: представители органов местного самоуправления Еткульского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

**4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:**

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

#### **5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

5.1. Администрация Еткульского сельского поселения, организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления Еткульского сельского поселения и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

#### **6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

**Перечень  
пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного  
водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов  
Еткульского сельского поселения**

<b>№ п/ п</b>	<b>Адрес, месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения)</b>	<b>Характеристика (диаметр, вид водопровода, ёмкость водоема)</b>	<b>Тип Водопроводной сети</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	ПГ-100 ул. Первомайская, 30 А	ПГ, d-110	кольцевая
2.	ПГ-100 ул. Первомайская, 11Г	ПГ, d-110	кольцевая
3.	ПГ-100 пересечение ул. Молодежная- Полевая	ПГ, d-110	кольцевая
4.	ПГ-100 ул. Кирова, 65	ПГ, d-110	кольцевая
5.	ПГ-100 ул. Первомайская, 8	ПГ, d-110	кольцевая
6.	ПГ-100 ул. Б.Ручьева, 8а	ПГ, d-110	кольцевая
7.	ПГ-100 ул. Кирова, 20	ПГ, d-110	кольцевая
8.	ПГ-100 Переулок 13 (библиотека)	ПГ, d-110	кольцевая
9.	ПГ-100 ул. Ленина (универмаг - Хлебный)	ПГ, d-110	кольцевая
10.	ПГ-100 Переулок 17-14	ПГ, d-110	кольцевая
11.	Место забора воды (Центральный пляж с. Еткуль)	Площадка вблизи естественного водоёма	озеро





**АКТ**  
**проверки источников наружного**  
**противопожарного водоснабжения**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

село Еткуль

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации Еткульского сельского поселения \_\_\_\_\_, с одной стороны и представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с \_\_\_\_\_ 202\_\_ года по \_\_\_\_\_ 202\_\_ года произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов), расположенных на водопроводных сетях с. Еткуль Еткульского сельского поселения.

**Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):**

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов)		
2.	Обнаружено неисправных пожарных гидрантов (водоемов)		
3.	Исправлено гидрантов (водоемов)		
4.	Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов)		

**Неисправные пожарные гидранты (водоемы):**

№ п/п	№ ПГ (ПВ)	Адрес	Причина неисправности	Ведомственная принадлежность	Примечание
1.					
2.					
3.					

**Исправные пожарные гидранты (водоемы):**

№ п/п	№ ПГ (ПВ)	Адрес	Ведомственная принадлежность	Примечание
1.				
2.				
3.				

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации Еткульского  
сельского поселения \_\_\_\_\_

М.П.

Представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_

М.П.